



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

# INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

## Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire  
JO du 10 février 2007

### PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

**N° CM - 19 - P - 022**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 18 février 2019

Matériau présenté par : **GABRIEL A/S**  
Hjulumagervej 55

9000 AALBORG

Marque commerciale : **SAVOY**

Description sommaire:

Type de support woven velours

Composition 100% polyester Trevira CS

Masse surfacique 600 g/ml

Epaisseur 2 mm

Coloris gris (60196)

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Essai de persistance de flamme  
Essai de gouttes

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux,... Conditions d'entretien : Lavable à l'eau

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 19-0044-0195

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

**"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"**

Champs-sur-Marne, le **lundi 25 février 2019**

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois, Construction, Ameublement

Siège social  
10 rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84  
www.fcba.fr  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA GEE : FR 14 775 680 903